

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Хакасия
г. Абакан, ул. Крылова 133, стр.1, а/я 704, телефон: (390-2) 295-556, 29-55-42, факс 295-557
E-mail mchs19@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Абакан, ул. Вяткина, 10, тел. 22-81-01, 24-00-11, E-mail ugpn177@vandex.ru
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г. Саяногорск и Бейского района
655603. г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 3, тел.(390-42)2-11-91,
факс(390-42)2-04-01 E-mail: ogpn.sayanogorsk@mail.ru

Предписание N 58 / 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество)

МО г. Саяногорск «Черемушкинская средняя общеобразовательная школа №1»

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Саяногорска по пожарному надзору
№ 58 от « 25 » апреля 20 17 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. « 11 » мая 20 17 г. по
15 ч. 00 мин. « 17 » мая 20 17 г. проведена проверка

Старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

г. Саяногорск и Бейского района УНДПР ГУ МЧС России по Республике Хакасия (государственным
проводившего(их) мероприятие по надзору.

инспектором г. Саяногорск и Бейского района по пожарному надзору) капитаном вв. службы
Пикуровой Ольгой Сергеевной

в отношении: **МБОУ МО г. Саяногорск «Черемушкинская средняя общеобразовательная школа №1»**
наименование объекта надзора и его адрес)

по адресу: **Республика Хакасия, г. Саяногорск, р.п. Черемушки, д.32**

совместно с: **Директором Жуковой Татьяной Ивановной, заместителем директора по АХЧ**
Пестовой Ольгой Юрьевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо
устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Руководствуясь ч. 1 ст. 151, ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сроки устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Обеспечить дублирование сигнала о возникновении пожара с систем пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации в зданиях классов функциональной пожарной опасности	ч.7 ст. 83 ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Саяногорск и Бейского
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
района по пожарному надзору Пикурова Ольга Сергеевна



« 17 » мая 20 17 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор Жукова Татьяна Ивановна

(должность, фамилия, инициалы)

« 17 » мая 20 17 г.

Телефон доверия ГУ МЧС России по РХ 8 (39022) 99-233

№	Предмет	Содержание предписания	Срок исполнения	Подпись
1	Обеспечение пожарной безопасности объектов, находящихся в собственности, владении или пользовании физических лиц.	Проверить соблюдение требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.	01.06.2017	