

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Хакасия
г. Абакан, ул. Крылова 133, стр.1, а/я 704, телефон: (390-2) 295-556, 29-55-42, факс 295-557
E-mail mchs19@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Абакан, ул. Вяткина, 10, тел. 22-81-01, 24-00-11, E-mail ugpn177@yandex.ru
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г. Саяногорск и Бейского района
655603. г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 3, тел.(390-42)2-11-91,
факс(390-42)2-04-01 E-mail:ogpn.sayanogorsk@mail.ru

Предписание N 63 / 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество)
МО г. Саяногорск «Черемушкинская средняя общеобразовательная школа №1»
(индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Саяногорска по пожарному надзору
№ 63 от « 24 » мая 20 17 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69 ФЗ
«О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. « 02 » июня 20 17 г. по
10 ч. 00 мин. « 28 » июня 20 17 г. проведена проверка
Старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы г.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
Саяногорск и Бейского района УНДПР ГУ МЧС России по Республике Хакасия (государственным
проводившего(их) мероприятие по надзору,
инспектором г. Саяногорск и Бейского района по пожарному надзору) капитаном вн. службы
Пикуровой Ольгой Сергеевной
в отношении: МБОУ МО г. Саяногорск «Черемушкинская средняя общеобразовательная школа №1»
наименование объекта надзора и его адрес)
по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, р.п. Черемушки, д.32
совместно с: Директором Жуковой Татьяной Ивановной, заведующим хозяйством Пестовой
Ольгой Юрьевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Руководствуясь ч. 1 ст. 151, ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сроки устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Обеспечить уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума звуковых сигналов СОУЭ в кабинете №105 (не менее 65 дБА).	п. 4.2 Свода правил 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности". Статья 4 ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2018	
2	Настенные речевые оповещатели установить на расстоянии 150 мм потолка до верхней его части	п. 4.4 Свода правил 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.03.2018	
3	Провести работы по заделке отверстий и зазоров негорючими материалами,	п. 22 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О	01.03.2018	

	обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в помещении венткамеры	противопожарном режиме»		
4	Провести проверку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли в соответствии с инструкцией завода – изготовителя с составлением протокола проверки	п. 21 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»	01.03.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Саяногорск и Бейского

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

района по пожарному надзору Пикурова Ольга Сергеевна


(подпись)

« 28 » июня 20 17 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Директор Жукова Татьяна Ивановна

(должность, фамилия, инициалы)

« 28 » июня 20 17 г.

Телефон доверия ГУ МЧС России по РХ 8 (39022) 99-233