



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования г. Саяногорск
Черемушкинская средняя общеобразовательная
школа №1

655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки, д.32,
телефакс (8-39042)3-16-23, e-mail: School-19-038@ya.ru

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ УСТРАНЕНИИ нарушений
по итогам проверки состояния работы в МБОУ «ЧСШ №1».

	Замечания	Мероприятия по устранению
1.	Обеспечить дублирование сигнала о возникновении пожара с систем пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал в организации в зданиях классов функциональной пожарной опасности.	Система находится в состоянии тестового режима
2	Обеспечить уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума звуковых сигналов СУОЭ в кабинете № 105 (не менее 65 дБА)	Составлен локальный сметный расчет, подана заявка на финансирование
3	Настенные речевые оповещатели установить на расстоянии 150 мм потолка до верхней его части	Составлен локальный сметный расчет, подана заявка на финансирование
4	Провести работы по заделке отверстий и зазоров негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в помещении венткамеры	исполнено
5	Провести проверку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки.	подана заявка на финансирование